

АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
ТРУБОПРОВОДОВ (СООРУЖЕНИЙ)
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Большебруснянское
(наименование населенного пункта)

« 10 » 07 _____ 2016 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика МБДОУ детский сад № 16 «Колокольчик» в лице заведующей Шалагиной Л.И.

и представитель подрядчика МУП «Новые технологии» БГО в лице мастера участка Ватолина А.Ю.

в присутствии представителя заказчика завхоза Белоусовой М.Н.

составили настоящий Акт о том, что на участке внутри помещения детского сада проведена промывка (продувка) трубопровода протяженностью 70 м.
(наименование объекта, длина, диаметр, объем)

Промывка производилась водой, скорость воды в трубопроводе 1...1,5 м/с, до появления чистой воды из выходного патрубка или устройства и дезинфекции хлорированием раствором хлорной извести при концентрации активного хлора: для трубопровода 100 мг/л (г/м³ и продолжительности контакта три часа.
(указать, каким реагентом)

Заключение: Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения, сооружения продезинфицированы промыты и пригодны к эксплуатации.

Директор
Мастер участка



Юрлов В.А.

Ватолин А.Ю.

Получила заведующий МБДОУ детский сад № 16 Шалагина Л.И.

